CMA
240300341834
有效期至2030年04月18日止

检 验 报 告

No：JB-2025-W-02760

样品名称：　生活饮用水（出厂水）

委托单位：　石家庄市鹿泉区江源供水有限公司绿岛供水分厂

检验类别：　委托检验

石家庄市金标检验服务有限公司

表码：SJZJB-QR-31-01-2023

石家庄市金标检验服务有限公司

检验报告

No:JB-2025-W-02760

样品名称		生活饮用水（出厂水）	检验类别	委托检验
委托单位	名称	石家庄市鹿泉区江源供水有限公司绿岛供水分厂	样品数量及包装	20.66L
	地址	石家庄市鹿泉区铜冶镇南甘子村碧水街		
受检单位	名称	/	样品状态	无色透明液体
	地址	/	采样条件	/
采样人员、日期		刘山川 2025.07.01	采样地点	送水泵房
送样人员、日期		/	检验日期	2025.07.01-2025.07.14
检验项目		总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 $CaCO_3$ 计）、高锰酸盐指数（以 O_2 计）、氨（以 N 计）、总 α 放射性、总 β 放射性、二氧化氯、溴酸盐、氯酸盐、游离氯、总氯、臭氧、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸		
判定标准		GB 5749-2022		
检验结论		经检验，该样品所检项目符合 GB 5749-2022 要求。 （检验检测专用章） 签发日期：2025 年 07 月 14 日		
意见和解释		/		
备注		二氧化氯消毒，三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、氯酸盐、游离氯、总氯、臭氧 项目 GB 5749-2022 中无测定要求，但委托单位要求检测三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、氯酸盐。		

批准：杨峰　　审核：刘江慧　　编制：倪小龙

表码：SJZJB-QR-31-01-2023

石家庄市金标检验服务有限公司

检验报告

No:JB-2025-W-02760

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023/5.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023/7.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023/4.1	CFU/mL	100	未检出	符合
4	砷	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.01	0.00124	符合
5	镉	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.005	＜0.00006(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合
6	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023/13.1	mg/L	0.05	＜0.004(最低检测质量浓度:0.004mg/L)	符合
7	铅	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.01	＜0.00007(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合
8	汞	GB/T 5750.6-2023/11.1	mg/L	0.001	＜0.0001(最低检测质量浓度:0.0001mg/L)	符合
9	氰化物	GB/T 5750.5-2023/7.1	mg/L	0.05	＜0.002(最低检测质量浓度:0.002mg/L)	符合
10	氟化物	GB/T 5750.5-2023/6.2	mg/L	1.0	0.17	符合
11	硝酸盐（以 N 计）	GB/T 5750.5-2023/8.3	mg/L	10	3.42	符合
12	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023/20.1	mg/L	0.7	0.30	符合
13	色度	GB/T 5750.4-2023/4.1	度	15	＜5(最低检测色度:5 度)	符合
14	浑浊度	GB/T 5750.4-2023/5.1	NTU	1	＜0.5(最低检测浑浊度:0.5NTU)	符合
15	臭和味	GB/T 5750.4-2023/6.1	/	无异臭、异味	无任何臭和味（等级 0，强度无）	符合

表码：SJZJB-QR-31-01-2023

石家庄市金标检验服务有限公司

检验报告

No:JB-2025-W-02760

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
16	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023/7.1	/	无	无	符合
17	pH	GB/T 5750.4-2023/8.1	/	不小于 6.5 且不大于 8.5	8.05	符合
18	铝	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.2	0.0237	符合
19	铁	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.3	0.107	符合
20	锰	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.1	0.00008	符合
21	铜	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	1.0	＜0.00009(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合
22	锌	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	1.0	＜0.0009(最低检测质量浓度:0.0009mg/L)	符合
23	氯化物	GB/T 5750.5-2023/5.2	mg/L	250	10.8	符合
24	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023/4.2	mg/L	250	26.2	符合
25	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023/11.1	mg/L	1000	176	符合
26	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	GB/T 5750.4-2023/10.1	mg/L	450	185	符合
27	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	GB/T 5750.7-2023/4.1	mg/L	3	1.61	符合
28	氨（以 N 计）	GB/T 5750.5-2023/11.1	mg/L	0.5	0.05	符合
29	总 α 放射性	GB/T 5750.13-2023	Bq/L	0.5	＜0.02（探测限：0.02Bq/L）	符合
30	总 β 放射性	GB/T 5750.13-2023	Bq/L	1	＜0.03 探测限：0.03Bq/L）	符合
31	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023/8.3	mg/L	与水接触时间≥30min,出厂水中限值 0.8 余量≥0.1	0.25	符合

表码：SJZJB-QR-31-01-2023

石家庄市金标检验服务有限公司

检验报告

No:JB-2025-W-02760

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
32	溴酸盐	GB/T 5750.10-2023/22.1	mg/L	0.01	＜0.005(最低检测质量浓度:0.005mg/L)	符合
33	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023/20.1	mg/L	0.7	＜0.23(最低检测质量浓度:0.23mg/L)	符合
34	游离氯	GB/T 5750.11-2023/4.1	mg/L	/	/	/
35	总氯	GB/T 5750.11-2023/5.1	mg/L	/	/	/
36	臭氧	GB/T 5750.11-2023/9.1	mg/L	/	/	/
37	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.06	＜0.00003(最低检测质量浓度:0.00003mg/L)	符合
38	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.1	＜0.00003(最低检测质量浓度:0.00003mg/L)	符合
39	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.06	＜0.00008(最低检测质量浓度:0.00008mg/L)	符合
40	三溴甲烷	GB/T 5750.8-2023/附录 A	mg/L	0.1	＜0.00012(最低检测质量浓度:0.00012mg/L)	符合
41	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	GB/T 5750.8-2023/附录 A	/	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	＜0.003	符合
42	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2023/14.1	mg/L	0.05	＜0.0020(最低检测质量浓度:0.0020mg/L)	符合
43	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2023/14.1	mg/L	0.1	＜0.0010(最低检测质量浓度:0.0010mg/L)	符合

以下空白